

PRILOGA - ODMIKI - 17. člen Pravilnika (RS št. 26/2002)

| ODMIKI INSTALACIJ OD PLINOVODA | | do p=5 bar | | p=5 do 15 bar | |
|--------------------------------|---|------------|---------|---------------|---------|
| | | HORIZ. | VERTIK. | HORIZ. | VERTIK. |
| | PLINOVODI MED SEBOJ | 0,4 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| A | Plinovodi iz jekla in litine do toplovodnih kinet | 0,4 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| B | Plinovodi iz jekla in litine do odvodnih kanalov | 0,4 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| C | Plinovodi iz jekla do visokonapetostnih kablov | 0,4 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| D | Plinovodi do kablov informacijskih sistemov | 0,5 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| E | Plinovodi iz jekla in litine do vodovodov | 0,4 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| F | Plinovodi do vodov kem. ind. in mineral. vodov | 0,6 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| G | Plinovodi do jam in kanalov | 0,5 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| | Plinovodi iz PE do vodovodov | 0,6 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |
| | Plinovodi iz PE do toplovodnih kinet | 0,5 m | 0,5 m | 1,0 m | 0,5 m |
| | Plinovodi iz PE do odvodnih kanalov | 0,5 m | 0,2 m | 1,0 m | 0,5 m |

VERTIKALNI ODMIKI INSTALACIJ OD PLINOVODA

