



Komunalna Novo mesto d.o.o.

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: ime.priimek@komunalna-nm.si
www.komunalna-nm.si



Št. dokumenta:
Datum:

63-DF-120/2019
08.03.2019

Komunalna Novo mesto d.o.o. izdaja na podlagi pooblastila, ki izhaja iz 14. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017 z dne 04.01.2017), 10. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017 z dne 04.01.2017) ter na osnovi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017 z dne 02.11.2017) in vloge za izdajo smernic, naslednje

SMERNICE

ZA NAČRTOVANJE PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE (OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBVOZNICO ŠMIHEL)

Pripravljalcu in investitorju prostorske ureditve Mestni občini Novo mesto, se izda **SMERNICE** k osnutku OPPN za obvoznico Šmihel, št. P-2017/43, december 2017, izdelovalec GPI d.o.o. Novo mesto, z naslednjimi pogoji:

I. VODOVOD

1. V 26. člen Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel naj se doda odstavek 4, ki glasi: »Končno situacijo rekonstrukcije obstoječega javnega vodovodnega omrežja (OJVO) ter končno situacijo predvidenega javnega vodovodnega omrežja (PJVO) mora projektant uskladiti z upravljavcem JVO«.
2. Predlagamo, da se obnovljeni vodovod po Šmihelski cesti v vsej možni meri ohrani, ter da se mu prilagodi ostalo KI, posebej to velja za vozlišče pri cerkvi Sv. Mihaela.
3. Gradnjo mora nadzirati pristojna služba upravljavca.

II. KANALIZACIJA

1. Na obravnavanem območju poteka meteorna in fekalna kanalizacija.
2. V času projektiranja je potrebno preveriti stanje kanalizacije ter jo po potrebi obnoviti, prestaviti ali prilagoditi novemu stanju terena.
3. Na obstoječo meteorno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati meteorne vode iz ceste.
4. V drugem odstavku člena 0.8.2.5 ODVODNJAVANJE (IDEJNI PROJEKT, št. P-2013/37) je potrebno črtati naslednje besede: »ali v javno kanalizacijo«.
5. Gradnjo mora nadzirati pristojna služba upravljavca.

III. SPLOŠNO

1. Potrebno je upoštevati tudi:
 - določila Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017 z dne 04.01.2017),



V00201966

Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 610
Prejeto: 13.3.2019	Št. prilog:
Št. zad.: 350-20/2017	
V seznanitev:	Vrednost:

- določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017 z dne 04.01.2017),
 - Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017 z dne 09.10.2017),
 - določila Odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Sk. Dl., št. 13/1985 in Ur. l. RS, št. 64/95),
 - Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017 z dne 09.10.2017).
2. Digitalne podatke pridobite v službi geoinformatika na osnovi pisnega zahtevka za izdajo podatkov obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (tel. 07 39 32 462).
3. Kontaktna oseba za vodovod (g. Muhič, tel. 07 39 32 458) in za kanalizacijo (g. Jakše, tel. 07 39 32 566).
4. Veljavnost smernic je dve (2) leti od datuma izdaje.

O b r a z l o ž i t e v:

Naslovni organ je dne 06.02.2019 v pristojno reševanje prejel vlogo št. 350-20/2017 (610) vlagatelja MO Novo mesto, za izdajo smernic za načrtovanje predlagane prostorske ureditve.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- gradivo na naslovu: <http://www.novomesto.si/dokumenti-interno/>,
v datoteki: OPPN_obvoznicaSmihel_OSNUTEK.zip.

Komunala Novo mesto d.o.o. je na podlagi pregleda predloženega »gradiva« na zahtevo vlagatelja odločila, kot je razvidno iz izreka smernic.

Stroški postopka niso nastali.

S tem so smernice utemeljene.


Damir Franko,
pripravil




Gregor Klemenčič,
direktor



- vlagatelju/pripravljalcu,
- izdelovalcu,
- arhiv Komunale.