


OK-1, OK-2, OK-3
Podest iz lomljenca v betonu za podbetoniranje obal. zidov



KVALITETA UPORABLJENIH MATERIALOV:

Element	Beton (sist EN 2016)	Armatura	Zošč. sloj
Kompleta zložba	C 25/30		
Podest	C 25/30		
AB korito Minibloc	C 25/30 XC2	B 500 B	5,0 cm

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo in promet
Duplekna cesta 47, 1000 Ljubljana

Uredna vodna infrastruktura za zagotavljanje požarne varnosti Delavčevih in Sisa

IZVOR d.o.o.

lineal

PGD
1337-OKP
December 2015

Projekt: 002.2162 G.102.10

002.2162 G.102.10