

PREČNI PROFIL P47 v km 8+560.00

M 1:50

DETAJL-DELOVNI STIK (DS)

M 1:20



DETAJL A

M 1:5



DETAJL SIDRANJA KAMNITE OBLOGE V ZID

M 1:5



ZIDANJE ZIDU S KVALITETNO CEM. MALTO
Z DODATKI PROTI ZMRZALI IN SOLEM.
TUDI FUGIRNA MASA MORA BITI ZMRZLINSKO
ODPORNA!

REGE NA KRONI ZIDU

M 1:20

1 zmes za tesnitev stikov
2 stropor 1cm



DETAJL A

M 1:5



KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1			
ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
ROBNI VENEC	C25/30, PV-II, XC4 Dmax=32 mm, AB	S500 B	4.5 cm
STENE ZIDOV	C25/30, PV-II, XF2, XD3, XC4 Dmax=32 mm, AB	S500 B	5.0 cm
TEMELJI	C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32 mm, AB	S500 B	5.0 cm
PODLOŽNI BETON	C12/15, XC0, Dmax= 16mm	NEARMIRAN	

Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi !

Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 (po EC5), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi zaščitnimi sredstvi.
Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Corten«.
Pri uporabi jekla S235JR je potrebno elemente ograje protikorozijsko zaščititi z vročim cinkanjem, skladno s standardom DIN ISO EN 12944.
Debelina nanosa mora v povprečju znašati 85 µm. V primeru uporabe jekla »Corten« protikorozijska zaščita ni potrebna.

Št. spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PROJEKTANT:

GINEX International

PODIZVAJALEC:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Domagoj BAČIĆ, univ. dipl. inž. grad. — IZKNT. ŠT. IZS: G-0237

ODGOVORNI PROJEKTANT: Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad. — IZKNT. ŠT. IZS: G-3154

PROJEKTANT SODELAVEC: — IZKNT. ŠT. IZS:

PROJEKTANT SODELAVEC: — IZKNT. ŠT. IZS:

INVESTITOR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INFRASTRUKTURO

NAZIV PROJEKTA: PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075 PODROŠT - ČEŠNJICA SKOZI ŽELEZNIKE OD KM 7+658 DO KM 8+599

NAZIV NAČRTA: OPORNI ZID OZ-7

OPIS RISBE: Prečni profili P47 v km 8+560

MERILO: 1:50

ŠT. PROJEKTA: 106-16C

ŠT. NAČRTA: 106-16C/3-6

VRSTA NAČRTA: 3/6 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

ŠIFRA CC: CC-SI 24205

VRSTA PROJEKTA: PGD

DATUM PROJEKTA: september 2016 — DATUM RISBE: oktober 2016

ŠT. ODSEKA: 1075 — ARHIVSKA ŠT.: — FAZA DELEŽI: 002/2162 — ŠIFRA RISBE: G.239 — PROSTOR ZA ČRTNO KODO

ŠT. PRILOGE: 06

AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.
IZDNT. ŠT. RISBE: 106-16C/3-6/06

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

Z:\GINEX\PROJ\KAS\KAS\POPUST 1 - 22.3.16\22 ZA JAVNOST\ 5 OPORNI ZID OZ-7\11 STANIČ\KS 05.10 RISBE\06 PREČNI, OZ-7 - VERT.DWG