POLAGANJE CEVI NA PEŠČENO POSTELJICO

M 1:20

V RAŠČENEM TERENU	POD VOZIŠČEM
HUMUS -	- OBRABNO-ZAPORNA PLAST
ZASIP - MATERIAL IZ IZKOPA -	- VEZANA NOSILNA PLAST
PEŠČENI OBSIP IN ZASIP CEVI -	- NEVEZANA NOSILNA PLAST
PEŠČENA POSTELJICA CEVI -	- KAMNITA POSTELJICA
	- ZASIP - MATERIAL IZ IZKOPA OZ. USTREZEN GRAMOZNI MATERIAL
	- PEŠČENI OBSIP IN ZASIP CEVI
	- PEŠČENA POSTELJICA CEVI



DN....nazivni premer cevi (v mm)
OD....zunanji premer cevi (v mm)
Š.....širina dna izkopa
G.....globina izkopa
1:N...naklon stene jarka do horizontale
A.....debelina peščene posteljice
B.....debelina peščenega kritja nad cevjo
2α.....kot naleganja cevi

DETAJL POLAGANJA CEVI NA BETONSKO POSTELJICO z DELNIM / POLNIM obbetoniranjem

M 1:10



NAJMANJŠA ŠIRINA DNA JARKA V ODVISNOSTI OD PREMERA CEVI IN NAKLONA IZKOPA

DN (mm)	OPAŽEN JAREK	NEOPAŽEN JAREK	
		>1.75:1 (>60°)	≤1.75:1 (≤60°)
<225	OD + 0.40 m	OD + 0.40 m	OD + 0.40 m
>225 do ≤350	OD + 0.50 m	OD + 0.50 m	OD + 0.40 m
>350 do ≤700	OD + 0.70 m	OD + 0.70 m	OD + 0.40 m
>700 do ≤1200	OD + 0.85 m	OD + 0.85 m	OD + 0.40 m
>1200	OD + 1.00 m	OD + 1.00 m	OD + 0.40 m

NAJMANJŠA ŠIRINA DNA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

GLOBINA JARKA (m)	ŠIRINA DNA JARKA (m)
<1.00	ni podana
≥1.00≤1.75	0.80
>1.75≤4.00	0.90
>4.00	1.00

Detajl polaganja cevi

M 1:20, 1:10

PROJEKTANT:

GINEX International

INVESTITOR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

PODIZVAJALEC:

NAZIV PROJEKTA: PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075 PODROŠT - ČEŠNJICA SKOZI ŽELEZNIKE OD KM 7+658 DO KM 8+599

NAZIV NAČRTA: **KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO**

OPIS RISBE: **Detajl polaganja cevi**

MERILO: **1:20, 1:10**

ŠT. PROJEKTA: **106-16C**

ŠT. NAČRTA: 106-16C/3-8

VRSTA NAČRTA: 3/8 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

ŠIFRA CC: CC-SI 22231

VRSTA PROJEKTA: **PGD**

DATUM PROJEKTA: **september 2016** DATUM RISBE: **september 2016**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **Domagoj BAČIĆ, univ. dipl. inž. grad.** IDENT. ŠT. IZS: **G-0237**

ODGOVORNI PROJEKTANT: **Dejan REP, univ. dipl. inž. grad.** IDENT. ŠT. IZS: **G-3542**

PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ŠT. IZS:

PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ŠT. IZS:

ŠT. OSEBKA: **1075** ARHIVSKA ŠT.: FAZA IZGRADNJE: **002/2258** ŠIFRA RISBE: **G.351** PROSTOR ZA ČITNO KODO:

AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.

IDENT. ŠT. RISBE: **106-16C/3-8/09**

ŠT. PRILOGE: **09**

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije ali v delih ali v kakršni koli drugi obliki.

C:\SERVER\PROJEKTI\PGD\01 01-CI 23-16\03.3 AP\KANALIZACIJA\1075\RISBE\G.351\G.351\G.351.DWG